

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 8»
652420 Кемеровская обл., г.Березовский, Молодежный бульвар д. 19, тел. 3-71-76**

В отделение ОНД г.Березовского
ОНДПР г.Кемерово, г.Березовского и
Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области

директора МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 8»
Ганзюк Н.А.

Служебная записка о выполнении предписания № 11 от 09.03.2017г.

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Сведения о выполнении
1	2	4
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	На дверях помещений производственного и складского назначения обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний	Заключен договор №152-17-НВКЗ от 21.04.17г. ООО «Атон-Кузбасс», сделана заявка на выделение денег в бюджет БГО на 2018г. Произведена предоплата в размере 29% от суммы договора. Планируемые сроки проведения работ до 01.09.2017г.
3.	В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Все светильники в подвале оснащены колпаками (рассеивателями)

4.	<p>Помещения холла перед приемной не дооборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (дымовыми пожарными извещателями).</p>	<p>Помещения холла перед приемной дооборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (дымовыми пожарными извещателями).</p>
5.	<p>Лестничные клетки 2-го и 3-го этажа не оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	<p>Сделана заявка на выделение денег в бюджет БГО на 2018г.</p>
6	<p>Ширина путей эвакуации в свету запасного эвакуационного выхода № 3 менее 1,2 м (по факту 0,91м)</p>	<p>Выполнена установка дверей. Ширина путей эвакуации в свету запасного эвакуационного выхода № 3 не менее 1,2 м</p>
7	<p>Высота ступеней перед лестничной площадкой лестничных маршей в лестничных клетках с 1-го, 2-го и 3-го этажа более 22см. (по факту 32см). (Лестничная клетка имеющая не посредственный выход наружу № 3)</p>	<p>Договор №19-07/2017 от 19.07.2017г. ООО «БСК». Сделана заявка в бюджет БГО на 2018г. Произведена предоплата в размере 29% от суммы договора. Планируемые сроки проведения работ до 01.09.2017г.</p>

Директор МБОУ «ООШ №8»



Н.А.Ганзюк